



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПВ2-00053

Гр. Плевен, 12.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект язовир Върбешница, с цел водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Язовир Върбешница, изграден на река Върбешница, ляв приток на р. Искър.

Код на водното тяло: **BG1IS135R1226**

Име на водното тяло: **Искър ISRWB1226**

3. Място на водоземане, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Язовир Върбешница

Координати WGS84

N – 43°10'56.8274", E – 23°41'18.1732", Z – 284.206

с. Върбешница, община Мездра, област Враца – 12704

4. Параметри на разрешеното водоземане:

- Разрешено водно количество: до 17.60 л/сек
- Лимит на ползваната вода: до 554 954.40м³/годишно

5. Място на потребление:

Завод за преработка на скално-облицовъчни материали на „Хемус-М“ АД

Координати WGS84

N – 43°08'35.8418", E – 23°43'22.4986", Z – 210.452

гр. Мездра, област Враца – 47714

6. Място на заустване на отпадъчните води:

Река Искър, съгласно разрешително за заустване №13120020/ 10.06.2008 г.

Координати WGS84

N – 43°08'11.31", E – 23°43'24.89", Z – 199.00

гр. Мездра, област Враца – 47714

7. Схема и параметри на съоръженията:

1. Язовир Върбешница с технически параметри:

- Общ обем – $W_0=2570000 \text{ м}^3$;
- Мъртъв обем – $W_M=231000 \text{ м}^3$;
- Височина на стената – 25 м;



- Дължина на короната – 349.50м;
 - Ширина на короната – 4.00 м;
 - Основен изпускател – Ø800, Q=1500 л/сек;
2. Стоманен водопровод с L=5.25 км и Ø320;
 3. Водомерна шахта с размери 2.60/ 2.10 м;
 4. Завод за преработка на скално-облицовъчни материали;
 5. Хвостохранилище;
 6. Гравитачно отвеждане в р. Искър;

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 8.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
- 8.2. Да не извършва водоземане за цели извън разрешената цел.
- 8.3. Да спазва параметрите на разрешеното водоземане.
- 8.4. Да монтира непосредствено до водоземането, отговарящи на Закона за измерванията, измервателни устройства за измерване на ползваните водни обеми и уведоми БДДР.
- 8.5. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
- 8.6. Да не нарушава обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- 8.7. Да информира засегнатите потребители в случаите на установени отклонения в качеството на водата.
- 8.8. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.
- 8.9. Да се взима веднъж годишно водна проба от мястото на водоземане от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: РН, електропроводимост, съдържание на азот-амониев, азот-нитратен, фосфати и желязо в съответствие с изискванията на чл.67, ал.1 и чл.68, ал. 1 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. (ДВ бр.34/ 2011г.) „За мониторинг на водите“. Информацията да изпраща в БДДР, не по-късно от 45 дни след изтичането на съответната година.

9. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ', 'ДУНАВСКИ РАЙОН', 'БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ', and 'ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ'.

